

## INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT 160 - 2014

OBJETO: REALIZAR LA DOTACIÓN, LA ENTREGA Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS MÓVILES ACÚSTICAS PARA AUDITORIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA EN POPAYÁN - CAUCA.

## RESPUESTA 1. OBSERVACIONES

De: Mercadeo Quattro International

Radicado: Viernes, 12 de septiembre de 2014 04:24 p.m.

Para: Dirección Jurídica Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo

OBSERVACIÓN 1:

*De acuerdo a la invitación No FNT-160-2014, referente al suministro e instalación de las divisiones acústicas para el auditorio principal del Centro de Convenciones Casa de la Moneda, amablemente solicitamos las siguientes aclaraciones:*

- 1. Nos podrían enviar los planos de planta y corte vía mail?*
- 2. Consideramos qué la estructura debe ser capaz de soportar el peso del riel y paneles equivalente a 50 kg/m<sup>2</sup> por panel, para un nivel de acusticidad STC 52 y no 42 kg/mt<sup>2</sup>, como se solicita en los pliegos.*
- 3. La propuesta sólo incluye el suministro e instalación de las divisiones. No incluye estructura ni tímpano acústico.*

RESPUESTA 1:

1. Los planos de detalle, especificaciones técnicas y demás documentos se encuentran en medio magnético y reposan en las instalaciones de FONTUR, los proponentes pueden solicitarlos personalmente.
2. La resistencia de la viga T es para un peso aproximado de 36.2 kgs/m<sup>2</sup> para un total de 215 kgs x mL. y un total acumulado en el bolsillo de 7 tons. STC de 52 (aislamiento acústico), por tal motivo esta es la especificación para tener en cuenta en la propuesta. El ajuste respectivo se realizará mediante Adenda.

## INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT 160 - 2014

OBJETO: REALIZAR LA DOTACIÓN, LA ENTREGA Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS MÓVILES ACÚSTICAS PARA AUDITORIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA EN POPAYÁN - CAUCA.

## RESPUESTA 1. OBSERVACIONES

3. La propuesta debe incluir la instalación de la estructura (rieles de anclaje), tímpano acústico, paneles, sistemas acústicos, acabados y la totalidad del sistema en completo funcionamiento. El ajuste respectivo se realizará mediante Adenda.

De: TAPIMUEBLES L T D A]

Radicado: Lunes, 15 de septiembre de 2014 09:23 a.m.

Para: Dirección Jurídica Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo

OBSERVACIÓN 2:

En atención al proceso de invitación relacionado en el asunto, me permito solicitar amablemente a la entidad, se suministren mayores datos de información de los bienes a contratar, como lo son ampliación al detalle de las especificaciones técnicas, y que la entidad nos suministre planos de diseño de las barreras, y el diseño de alguno de estos elementos que ya exista, o el diseño que tenga en mente la entidad.

Lo anterior con el fin de poder conocer más a fondo el objeto a contratar, ya que las especificaciones técnicas son muy mínimas y no se logra captar claramente la necesidad de la entidad.

RESPUESTA 2:

Los planos de detalle, especificaciones técnicas y demás documentos se encuentran en medio magnético y reposan en las instalaciones de FONTUR, los proponentes pueden solicitarlos personalmente.

COMITÉ EVALUADOR

17/09/2014

2