

19. Para el ítem 15, Corte de tubería metálica al carbón, favor enviar al especificación de la tubería a cortar y también es necesario aclarar cuantos cortes se deben realizar en los 16.15 ml o la distancia que se debe dejar entre un corte y otro.

RTA. La tubería al carbón a la que se refiere este ítem, son los puntos de desagüe ya instalados que sobresalen del nivel de piso unos 60 cms. aproximadamente, por lo tanto estos deberán cortarse a la longitud necesaria de cada punto.

La tubería metálica es de acero al carbón Schedule 40 en diámetros de 3", la cual se le debe acondicionar los cortes y el roscado respectivo para los sifones y demás puntos de agua caliente dentro de la cocina. Son 19 puntos existentes.



Corte y adecuación de tubería de acero al carbón Schedule 40