

CONTESTACIÓN OBSERVACIONES FPT-005 DE 2012

1. **Campamento:** Solicitamos estudiar la opción de permitir baños móviles (2) para el personal por la facilidad de aseo y de reubicación en caso de ser necesario.

R/ Se acepta esta solicitud. La cantidad de WC debe ajustarse a la cantidad de personal cumpliendo con las respectivas normas de seguridad industrial.

2. **Obras de acabado –Mampostería liviana:** Solicitamos las especificaciones del material insonoro a instalar.

R/ Considerar lana mineral de roca espesor 2 ½ pulgadas.

3. **Obras de acabado –Mampostería liviana:** Solicitamos indicar si se requiere la instalación de soportes de madera en lugares específicos para la instalación de equipos o aparatos. En caso de que se requieran, solicitamos plano de detalle y especificaciones del material a instalar.

R/ El proponente debe prever la inclusión de los respectivos refuerzos en madera inmunizada para marcos de puertas, y soportes metálicos para la totalidad de aparatos que queden empotrados en el interior de los muros. Todo ello debe incluirse en la unidad de pago del muro. Se reitera la obligación del contratista de cumplir el 100% de las recomendaciones del fabricante para el sistema de muros livianos.

4. **Instalación de lámparas:** Solicitamos indicar en que Ítem se debe presupuestar la apertura de cielo falso para la instalación de lámparas y/o luminarias.

R/ Incluirlo dentro de la unidad de pago de las lámparas y/o luminarias.

5. **Canales en acero inoxidable (Ítem 27):** Solicitamos indicar los requerimientos para el sistema de anclaje o instalación.

R/ Usar el sistema que garantice una correcta estanqueidad y fijación a la estructura de concreto existente.

6. **Acero de refuerzo (Item 33):** En las especificaciones descritas en el Anexo 5, algunas actividades como *Construcción de bordillos para muros en board h=0.10*, indican que “...Incluye acero de refuerzo y anclajes a la losa...”. Solicitamos definir en qué ítem se debe incluir el acero de refuerzo.

R/ Incluir el acero en la unidad de pago del bordillo en concreto.

7. Pendiente información Red de Gas Natural.

R/ Para el tema del gas el proponente deberá realizar una distribución interna de la red de gas de acuerdo con la ubicación de los equipos desde una red principal de abastecimiento, es decir, complementar el diseño interno de la red de gas para la cocina.

8. De acuerdo al cronograma y al pliego, la visita se realizara el día 20 de enero a las 9.00 am en el Centro de Eventos, favor confirmar la persona que estará a cargo de esta visita, por quien debemos preguntar.

R/ La persona encargada de guiar la visita será Maria Leonor Caval, gerente del Centro de Eventos y Fernando Payán, funcionario del Centro de Eventos.

9. Por tratarse de una licitación publica, donde el medio de contacto oficial es el mail al cual le hemos dirigido las inquietudes, solicitamos que la comunicación dada telefónicamente por el Arq. John Jairo Mena a Latco S.A de enviar las preguntas a Carlos Mario Cañas del Centro de Eventos, se confirme por un adendo escrito, esto con el fin de ser consecuentes con el pliego de condiciones y no tener algún inconveniente.

R/ Es conveniente recordar que tal como está establecido en los términos de referencia del proceso de contratación FPT-005 de 2012, el carácter del mismo es privado y se rige por normas de derecho comercial privado. En consecuencia, dicho proceso no se trata de una licitación pública, se trata de una invitación privada abierta al público.

En relación con los planos, solamente el Fondo de Promoción Turística es el autorizado para entregarlos, por lo cual se recomienda hacer la solicitud de remisión de los mismos al correo electrónico de la invitación FPT-005 de 2012.

10. Por estar aun en el proceso de recibir la información necesaria para la cotización y teniendo en cuenta que la licitación se debe entregar el día Lunes en Bogotá, solicitamos ampliación de la fecha de entrega de la misma, para el día Enero 26. De igual manera hay que tener en cuenta que la visita de obra es el día 20 de Enero, lo cual es prudente contar con los dias solicitados.

R/ Se solicita consultar la adenda 01, del proceso.

11. Favor confirmar el sitio de encuentro de la visita de obra en las Instalaciones del Centro de Eventos y la hora.

R/ En relación con la visita técnica se ratifica la información contenida en los términos de referencia del proceso de selección FPT-005 de 2012.

12. Encontramos que en el numeral 1.4 de los TR se indica que el plazo contractual es de 6 meses, y de la misma manera los TR en el numeral 5.11 indica que este plazo es de 8 meses. Así las cosas solicitamos muy respetuosamente aclarar cuál es el plazo de ejecución.

R/Se ratifica lo establecido en los lineamientos publicados en la página web en relación con el plazo para ejecutar el contrato, es decir, 6 meses.