

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT – 027- 2015

OBJETO: “REALIZAR LA DOTACIÓN, LA ENTREGA Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRERAS MÓVILES ACÚSTICAS PARA AUDITORIO PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA EN POPAYÁN – CAUCA”

RESPUESTA OBSERVACIONES
25 de Junio de 2015

DIEGO FERNANDO AYALA OSPINA

Consultor de Audiovisuales

DATECSA S.A.

Viernes, 15 de mayo de 2015 10:08 a.m.

Lunes, 18 de mayo de 2015 05:35 p.m.

PREGUNTA 1. *De acuerdo a la presente invitación y Datecsa S.A. manifestando el interés en participar, solicitamos consideren la opción de poder realizar una visita técnica en el auditorio principal del Centro de Convenciones Casa de la Moneda en Popayán – Cauca, para así poder realizar un levantamiento de información y una propuesta oportuna a su requerimiento. De manera tentativa el día martes 19 de mayo de 2015, vamos a estar en la ciudad de Popayán y sería interesante poder aprovechar dicho viaje para realizar la visita solicitada.*

RESPUESTA 1. FONTUR señala que en los términos de la invitación están las especificaciones técnicas necesarias para llevar a cabo el objeto de contratación y la propuesta por parte de los proponentes.

PREGUNTA 2.

1. De acuerdo al ítem 1 que incluye el soporte superior en estructura metálica, es importante que nos faciliten el plano estructural (DWG) y los cálculos estructurales del CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA EN POPAYÁN – CAUCA

RESPUESTA 2. FONTUR señala que los documentos se encuentran disponibles para su consulta en la Calle 28 No. 13 A – 24. Piso 6. Torre B. Edificio Museo del Parque. Ciudad de Bogotá.

PREGUNTA 3.

2. Solicitamos la ubicación del bolsillo (almacenamiento) para el guardado de las paredes móviles en el plano o en su defecto si debemos de suministrar la ubicación.

RESPUESTA 3. FONTUR señala que en el Anexo N° 08 de los términos de la invitación se encuentra el plano general del auditorio, sin embargo se anexa imagen de identificación del lugar en donde se almacenarán los paneles (bolsillo) cuando estén plegados.



PREGUNTA 4.

3. En la solicitud nos mencionan que el TROLLEY de 4 ruedas superior, es necesario que sea de esta marca o depende de la marca que maneje el proveedor de las paredes móviles.


RESPUESTA 4. FONTUR señala que en el numeral 1.3.3. Alcance del objeto de contratación reposan las especificaciones necesarias, en donde se menciona el término “o equivalente” esto quiere decir que el oferente podrá proponer los elementos que garanticen la resistencia y la calidad del proyecto.

PREGUNTA 5.

4. Solicitamos nos suministren un detalle constructivo de la puerta del almacenamiento de la pared móvil.

RESPUESTA 5. FONTUR señala que en el Anexo N° 08 de los términos de la invitación se encuentra el plano general del auditorio, sin embargo se anexa el detalle del vano en el cual deberá ir instalada dicha puerta.

Planta:



Alzado:



PREGUNTA 6.

5. Solicitamos las especificaciones de acabados de las paredes móviles, color, textura.

RESPUESTA 6. FONTUR señala que en el numeral 1.3.3. Alcance del objeto de contratación reposan las especificaciones, sin embargo se aclara que es acabado en formica gama de alta color madera o equivalente.

PREGUNTA 7.

6. Solicitamos se especifique si dentro del espacio contaremos con un punto de almacenamiento o bodegaje de materiales (campamento).

RESPUESTA 7. FONTUR señala que en para la ejecución del proyecto se entregará una bodega de almacenamiento a disposición del contratista.

PREGUNTA 8.

7. Solicitamos información sobre el piso si se encuentra nivelado para así tener un sellamiento total de las paredes y no se propague el sonido, al igual que los muros deben estar a plomo.

RESPUESTA 8. FONTUR señala que en el momento de la ejecución del proyecto se entregará el auditorio principal con acabados en su totalidad, es responsabilidad del contratista velar por el cuidado de los mismos. Se recuerda que el acabado de piso es en alfombra la cual se deberá garantizar el cuidado de la misma.

Comité Técnico