

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT – 046- 2015

OBJETO: REALIZAR LOS ACABADOS, PARQUEADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS DEL VALLE DEL PACIFICO” **DE ACUERDO A LOS PLANOS,** PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS, ESPECIFICACIONES REALIZADOS POR EL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO.

RESPUESTA 2 OBSERVACIONES

27 de Julio de 2015

Ing. Carolina Duarte  
Directora de presupuestos  
licitaciones@construandes.com  
Jueves, 23 de julio de 2015 06:58 p.m.

PREGUNTA 1. La presente para solicitar aclaración o complemento de los siguientes puntos del proyecto en referencia,

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1.6.6.15	MURETE CONCRETO CUARTO ASEO	NO TIENE PLANO DE DETALLES
3.1.4.8	PUERTA GIRATORIA DIÁMETRO 2,4M, ALTURA 2,15M	SIN ESPECIFICACIONES Y SIN DETALLES
1.5.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	SE REQUIERE PLANO DE PISOS CON DISEÑO DE JUNTAS, O ESTA ACTIVIDAD SE PAGARA POR ML?
1.8.6	PROTECCION CON LLUVIAS EN VIDRIO Y ALUMINIO	FALTA PLANO DE DETALLE PARA COTIZAR ACERTADAMENTE
3.3.1.3	TRASLADO DE ÁRBOLES EXISTENTES	NO SE ESPECIFICA LA UBICACIÓN NI EL TIPO DE ÁRBOL A TRASLADAR, ALTURA, ESPECIE Y DIAMETRO DE COPA.
4.2.2.8	ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PARA RIELES	NO TIENE ESPECIFICACIONES NI PLANO DE DETALLES
4.2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA MODULAR DE 1.0X1.0M, INCLUYE ADHESIVO. ESPECIFICACIONES: 20 ONZAS, TRATAMIENTO ANTI MICROBIOS, ANTI INFLAMABLE, COMFORT+: ACOLCHADO PARA MÁS COMODIDAD Y REDUCCIÓN ACÚSTICA, ANTI MANCHAS.	NO ES LEGIBLE LA INFORMACION DESGLOSADA EN LA ESPECIFICACION TECNICA EN PDF.
1.5.210	CASILLERO METÁLICO H=2,10M; A=0,60M; L=1,8M 15 MÓDULOS	CUAL ES EL CALIBRE Y TIPO DE PINTURA REQUERIDO.
3.1.1.6	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCIÓN EXISTENTE POR CORTE	NO TIENE UN PLANO DE DETALLE, NO TIENE ESPECIFICACION TECNICA

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT – 046- 2015

OBJETO: REALIZAR LOS ACABADOS, PARQUEADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS DEL VALLE DEL PACIFICO” **DE ACUERDO A LOS PLANOS**, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS, ESPECIFICACIONES REALIZADOS POR EL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO.

RESPUESTA 2 OBSERVACIONES

27 de Julio de 2015

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
1.6.6.7	MESÓN MÁRMOL CAFÉ PINTO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE	NO TIENE PLANO DE DETALLES, TIENE SALPICADERO? FALDON? FALTA UN CORTE
16.6.613	DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	NO SE TIENE PLANOS DE DETALLES.

Las siguientes carpetas de planos están vacías dentro de la información recibida en magnético en Bogotá:

- CEVP-4C. MUELLES Y ESPEJOS DE AGUA
- CEVP-4F. REDISEÑO PARQUEO EXTERNO
- ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA PABELLONES
- ESTRUCTURA SOPORTE RIELES DIVISIONES SALON MELENDEZ

RESPUESTA 1. De acuerdo a las observaciones

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	RESPUESTA A OBSERVACION
1.6.6.15	MURETE CONCRETO CUARTO ASEO	NO TIENE PLANO DE DETALLES	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en Fiducoldex, se encuentra el plano de detalle denominado “BAÑOS FINALES”.
3.1.4.8	PUERTA GIRATORIA DIÁMETRO 2,4M, ALTURA 2,15M	SIN ESPECIFICACIONES Y SIN DETALLES	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en Fiducoldex, se encuentra el plano de detalle denominado “CEVP_1C. Registro sótano”. FONTUR entregara en un (1) Cd con la especificación técnica para este ítem.
1.5.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	SE REQUIERE PLANO DE PISOS CON DISEÑO DE JUNTAS, O ESTA ACTIVIDAD SE PAGARA POR ML?	El rendimiento de las dilataciones por metro cuadrado (m2) es de 1.5 metros lineales (ml).
1.8.6	PROTECCION CON	FALTA PLANO DE DETALLE PARA	FONTUR entregara en un (1) Cd

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT – 046- 2015

OBJETO: REALIZAR LOS ACABADOS, PARQUEADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS DEL VALLE DEL PACIFICO” **DE ACUERDO A LOS PLANOS**, PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS, ESPECIFICACIONES REALIZADOS POR EL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO.

RESPUESTA 2 OBSERVACIONES

27 de Julio de 2015

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	RESPUESTA A OBSERVACION
	LLUVIAS EN VIDRIO Y ALUMINIO	COTIZAR ACERTADAMENTE	con los planos de detalles para este ítem.
3.3.1.3	TRASLADO DE ÁRBOLES EXISTENTES	NO SE ESPECIFICA LA UBICACIÓN NI EL TIPO DE ÁRBOL A TRASLADAR, ALTURA, ESPECIE Y DIAMETRO DE COPA.	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en Fiducoldex, se encuentra el plano de localización denominado “CEVP LOCALIZACION”. Sin embargo se informa que la altura de los arboles es máximo de 5m y el diámetro es de 40cm.
4.2.2.8	ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE PARA RIELES	NO TIENE ESPECIFICACIONES NI PLANO DE DETALLES	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en Fiducoldex, se encuentra la especificación técnica para este ítem y el plano de detalle denominado “PL-01-02 RO VIGAS RIEL SOPORTE MUROS DIVISORIOS CEVP”.
4.2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALFOMBRA MODULAR DE 1.0X1.0M, INCLUYE ADHESIVO. ESPECIFICACIONES: 20 ONZAS, TRATAMIENTO ANTI MICROBIOS, ANTI INFLAMABLE, COMFORT+: ACOLCHADO PARA MÁS COMODIDAD Y REDUCCIÓN ACÚSTICA, ANTI MANCHAS.	NO ES LEGIBLE LA INFORMACION DESGLOSADA EN LA ESPECIFICACION TECNICA EN PDF.	En la página del presente proceso se publica las especificaciones técnicas, donde se encuentra este ítem.
1.5.210	CASILLERO METÁLICO H=2,10M; A=0,60M; L=1,8M 15 MÓDULOS	CUAL ES EL CALIBRE Y TIPO DE PINTURA REQUERIDO.	El calibre es de 22 y la pintura es electrostática.
3.1.1.6	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MURO	NO TIENE UN PLANO DE DETALLE, NO TIENE	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en

INVITACIÓN ABIERTA A PRESENTAR PROPUESTAS No. FNT – 046- 2015

OBJETO: REALIZAR LOS ACABADOS, PARQUEADEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS DEL VALLE DEL PACIFICO” **DE ACUERDO A LOS PLANOS,** PRESUPUESTOS, CANTIDADES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS, ESPECIFICACIONES REALIZADOS POR EL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO.

RESPUESTA 2 OBSERVACIONES

27 de Julio de 2015

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	RESPUESTA A OBSERVACION
	DE CONTENCIÓN EXISTENTE POR CORTE	ESPECIFICACION TECNICA	Fiducoldex, se encuentra el plano de detalle denominado “CEVP-BOX-CULVERT – ESTRUCTURA”.
1.6.6.7	MESÓN MÁRMOL CAFÉ PINTO INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE	NO TIENE PLANO DE DETALLES, TIENE SALPICADERO? FALDA? FALTA UN CORTE	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en Fiducoldex, se encuentra el plano de detalle denominado “BAÑOS FINALES”.
16.6.613	DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	NO SE TIENE PLANOS DE DETALLES.	En el Cd que se encuentra disponible para proponentes en Fiducoldex, se encuentra el plano de detalle denominado “BAÑOS FINALES”.

Con relación a las carpetas que se encuentran supuestamente vacías, recomendamos verificar bien la información o reclamar nuevamente la información técnica disponible en las oficinas de en Fiducoldex S.A., debido a que se suministró la información técnica que consideraba relevante para la elaboración de los proponentes.

Comité Evaluador